



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе
(ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе)
 Орган инспекции № RA.RU.710008
 632122 Новосибирская область, г. Татарск, ул. Садовая, 109
 тел/факс: 38364-20-763 E-mail: sanepidtatarsk@mail.ru
 ИНН\КПП 5406305556\545302001; ОКПО 05179506; ОГРН 1055406020845

Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований
 № 37.002620.30.08.2022 от 30.08.2022

1. Наименование образца (пробы): Вода питьевая
2. Дата изготовления *:
3. Изготовитель*:
4. Объем партии *: -
5. Цель отбора: Производственный контроль
6. Наименование объекта: МУП "КХ Чистоозерное".
7. Адрес объекта: 632720, НСО, Чистоозерный р-н, Чистоозерное рп, Горького, д. 12
8. Место отбора: Котельная, кран; 632711, Новосибирская область, Чистоозерный р-н, Новая Кулында с. Зеленая ул, д. 18а
9. Для экспертизы представлены документы:
 - протокол лабораторных исследований № 4247 от 30.08.2022г., выдан ИЛЦ ФФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области в Татарском районе.
10. При экспертизе использованы нормативные документы: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 1.2.3685-21
11. Заключение: Образец питьевой воды соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по исследованным показателям.



Заведующий отделом гигиены и
 эпидемиологии, врач по общей гигиене,
 эксперт.

 О. А. Колоколов.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)
(ОКПО 76681824; ОГРН 1055406020845; ИНН/КПП 5406305556/540601001)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе)

Юридический адрес: 630099, Россия, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 84
Тел/факс: 8(383) 227-04-96; E-mail: ilc.csnso@yandex.ru
Адреса мест осуществления деятельности:
632122, Россия, Новосибирская область, г. Татарск, ул. Садовая, д. 109
Тел/факс: 8(383) 642-07-63; E-mail: ses_tatarsk@mail.ru
632201, Россия, Новосибирская область, р.п. Чаны, ул. Пионерская, д. 236
Тел/факс: 8(383) 672-15-70; E-mail: fguz_chan@mail.ru



RA.RU.512351



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Испытательного
лабораторного центра

Коротыш Е.В.

30 августа 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 4247 от 30 августа 2022 г.

1	Сведения о Заказчике:	
1.1	Наименование *	МУП "КХ Чистоозерное"
1.2	Юридический адрес *	632720, НСО, Чистоозерный р-н, Чистоозерное рп, Горького, д. 12
1.3	Фактический адрес места осуществления деятельности *	632720, Новосибирская область, Чистоозерный район, р.п. Чистоозерное, ул. М. Горького, 12
1.4	Цель исследований	Производственный контроль
1.5	Основание (наименование, номер документа)	Договор №279 от 17.08.2022 г.
2	Сведения об образце:	
2.1	Код образца	009026.СТ.23.08.2022
2.2	Наименование образца испытаний *	Вода питьевая
2.3	Документ, в соответствии с которым изготовлен образец *	-
2.4	Изготовитель:	-
	Наименование *	-
	Юридический адрес *	-
	Фактический адрес места осуществления деятельности *	-
2.5	Дата изготовления (розлива) *	-
2.6	Тара, упаковка *	ПЭТ бутыл 1,5 л
2.7	Объем партии *	-
	Спецмарка *	-
2.8	Объем (количество) образца *	1,5
	Ед. изм.	л
2.9	Дата и время отбора *	23 августа 2022 г.
2.10	Наименование и адрес ЮЛ или ИП, или ФЛ, у которого отобран образец *	МУП "КХ Чистоозерное"; 632720, НСО, Чистоозерный р-н, Чистоозерное рп, Горького, д. 12 (р-он местонахождения: Чистоозерный р-н)
2.11	Место (адрес) отбора *	632711, Новосибирская область, Чистоозерный р-н, Новая Кулында с, Зеленая ул, д. 18а, Котельная, кран
2.12	Ф.И.О. и должность, отобравшего образец; наименование организации *	Директор Зудилов Е.Н.
2.13	НД на метод отбора *	ГОСТ Р 59024-2020
2.14	Реквизиты документа об отборе образца *	-
2.15	Условия доставки *	Автотранспорт, сумка-холодильник
	Температура *:	+4 °C
2.16	Дата и время доставлен в ИЛЦ	23 августа 2022 г.
2.17	Нормативный документ Регламентирующий *	СанПиН 1.2.3685-21
3	Дополнительные сведения:	-

*Информация предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несет ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несет ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе	Код формы: Ц.7.02 (издание 7)
Протокол испытаний № 4247 от 30 августа 2022 г.	Действует с 22.10.2021 г.
Данный протокол не может быть частично воспроизведен без письменного согласия ИЛЦ	стр. 1 из 2

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Место проведения испытаний:	НКО, Татарский, Татарск, Садовая, д. 109				
Номер направления:	ЛЗ 057992	11	час.	20	мин.
Дата и время поступления пробы в лабораторию	23 августа 2022 г.				
Даты проведения испытаний	Начало:	23 августа 2022 г.	Окончание:	30 августа 2022 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	Документ, содержащий правила и методы испытаний
009026.СТ.23.08.2022	Вода питьевая	0,45±0,07	≤ 7,0	°Ж	ГОСТ 31954-2012
	Общая жесткость	1,24±0,25	≤ 5,0	мг/л	ГОСТ Р 55684-2013
	Перманганатная окисляемость				

Дополнительные сведения:

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Лицо, ответственное
за оформление протокола:

Медицинский статистик
(должность)

(подпись)

Е.В. Попсуйко
(ФИО)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА